



## ЈП Дирекција за изградњу општине Голубац

Цара Лазара 15, 12223 Голубац; Тел. 012/678-483; 012/638-513 (и факс);  
е-маил: [dirgolubac@gmail.com](mailto:dirgolubac@gmail.com); Матични број: 17209477; ПИБ: 101483438;  
Шифра делатности: 4211; Текући рачун: 840-517641-78

Број: ЈН 2-6/2015  
Датум: 09.02.2015. године  
Г о л у б а ц

### Одговор на питање у вези јабне набавке број: ЈН 2/2015- Санација тротоара у улици Вука Караџића у Голупцу

Заинтересовано лице је фази подношења понуда, путем е-mail-а упутило 2 питања у вези појашњења из конкурсне документације за јавну набавку број: ЈН 2/2015, са следећим садржајем:

1. „Под тачком 14 и 15 из предмера радова, да ли су бехатон плоче ливене или вибропресоване ?“

Одговор Наручиоца:

Предметне бехатон плоче треба да задовоље тражену карактеристику марке бетона из описа предмера и предрачуна радова и то: МБ 30, не улазећи у технологију њихове производње.

2. „ Да ли су под тачком 16,17 и 18 ивичњаци сиве или беле боје и да ли су ливени или вибропресовани?“

Одговор Наручиоца:

Уколико у опису позиције није посебно наглашена боја предметних ивичњака и бетонских плоча, онда се као боја узима природна боја самог бетона- сива, такође не улазећи у технологију њихове производње.

Комисија за јавну набавку број ЈН 2/2015