РЕПУБЛИКА СРБИЈА:
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број 404-35-6/2019
Датум: 30.07.2019. године
Г О Л У Б А Ц

У складу са чланом 63 став 2 Закона о јавним набавкама,Наручиоцу се обратило заинтересовано лице са захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за Јавну Набавку број:26/2019 –Израда расвете на шетно – бициклистичкој стази Винци – Голубац, деоница 3,назив и ознака из Општег речника набавки:-расветна опрема и електричне светиљке-31500000

Питање 1 :

U predmeru radova zahtevane za LED svetiljke traženo je da imaju stepen zaštite IP 67.
Tražena zaštita IP 67 odnosi se na podvodne svetiljke. Svetiljke se montiraju na stubove javne rasvete visine 5 metara i iste su namenjene za javnu rasvetu tako da se jasno zaključuje da iste nisu za podvodnu montažu. U ovoj oblasti u primeni je maksimalna zaštita IP 66 koja je po evropskom standardu.
Stepen zaptivenosti svetiljke izražava nivo zaštite od prodora čvrstih tela i tečnosti i definisan je međunarodnim standardom EN 60598. Oznaka stepena zaptivenosti je IP (skraćenica od Ingress Protection) posle čega se navode dve karakteristične cifre. Prva cifra ima vrednost od 0 do 6 i predstavlja stepen zaštite od prodora stranih čvrstih tela. Druga cifra ima vrednost od 0 do 8 i odnosi se na stepen zaštite od prodora tečnosti. Traženi stepen zaštite IP67 odnosi na podvodne svetiljke odnosno to je zaštita pri uranjanju (potapanje tokom određenog vremena).
Republička komisija je u svom Rešenju broj 4-00-389/2019 od 16.05.2019.godine usvojila primedbu da stepen zašite za LED svetiljke koje su za javnu rasvetu ne može biti veći od IP 66.
Zahtevamo da izvršite izmenu dokumentacije u delu ove karakteristike.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења степена заштите светиљке. Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације наведене карактеристике.

Питање 2 :

U predmeru radova za LED svetiljke naručilac je zahtevao karakteristiku „Radna temperatura u opsegu od -40 do +70°S". Ozbiljni proizvođači LED svetiljki imaju generalno većinu unificiranih karakteristika svetiljki ali neke karakteristike koje se odnose direktno na tržište odnosno na uslove gde će iste biti montirane i postavljene razlikuju se. Postavljeni zahtev od +70 °C je krajnje diskriminatorski s obzirom da temperatura čak i u toku dana u Sahari ne prelazi temperaturu od +50°C a da ne pominjemo noćne uslove kada javno osvetljenje radi gde temperatura u Srbiji ne prelazi 35°C ni u najtoplijim letnjim noćima, tako da je ovo bespotrebno visok i

diskriminišući zahtev. Postavljanjem ovakvog uslova samo što nije stavljena „slika" određene svetiljke, što je suprotno odredbama ZJN. Prema tome, da je naručilac tražio da svetiljke LED rade po danu a ne po noći i da pri tom budu montirane u Sahari uslov od +70°C bi bio diskriminatorski a kamoli za Golubac i noćne uslove rada.
Zahtevamo da ovaj podatak korigujete u konkursnoj dokumentaciji na primerenih i uobičajenih od ± 40°.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења предметног услова у предмеру радова. Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације у наведеном услову.

Питање 3 :

Naručilac je u predmeru radova zahtevao da uzorak svetiljke treba da bude programiran iz čeka se zaključuje da ponuđači uz svoju ponudu moraju dostaviti uzorak iste. Svi proizvođači svetiljke proizvode prema nameni i zahtevima naručilaca – korisnika tako da za isu vrstu i tip svetiljke postoji stotine varijanti u odnosu na zahtevanu snagu. Konkretno za ovu javnu nabavku traži se svetiljka od 52W čiji bi uzorak fabrika morala da uradi namenski samo za potrebe ove javne nabavke. Kako je u pitanju javna nabavka male vrednosti a kako ni jedan proizvođač nema na stanju stotine varijanti jedne vrste i tipa svetiljke, nelogičan je i neopravdan zahtev naručioca za dostavljanje uzorka. Jedino ukoliko već ne postoji proizvođač koji unapred ima pripremnjen uzorak za ovu javnu nabavku a što je diskriminatorski i suprotno odredbama ZJN.
Zahtevamo izmenu dokumentacije.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења предметног услова у предмеру радова. Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације у наведеном услову.

Питање 4 :

Da bi mogao pravilno da izvrši stručnu ocenu ponuda i ispoštuje ravnopravnost ponuđača u svim fazama postupka, a na šta ga zakon obavezuje, naručilac bi trebao i morao da traži dostavljanje kataloške dokumentacije i sertrifikata izdatih od akreditovane laboratorije kojima se potvrđuju tražene minimalne karakteristike. Zahtevamo da u cilju jednakosti ponuđača izmenite konkursnu dokumentaciju i zahtevate dostavljanje dokaza. Naručilac će iz dostavljene dokumentacije i sertifikata jasno videti da li ponuđena svetiljka zadovoljava tražene karakteristike a iz uzorka to svakako ne može da utvrdi jer naručilac pretpostavljamo nema akreditovanu laboratoriju za ispitivanje a svakako da neće slati uzorke na ispitivanje u akreditovane laboratorije jer u Srbiji za takva ispitivanja ne postoji akreditovana laboratorija.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења захтева у предметној документацији. Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације у наведеном захтеву.

Питање 5 :

Glavni pokazatelj da su LED svetiljke vrhunskog kvaliteta je ENEC sertifikat. Pod ENEC spadaju i IP zaštita i IK zaštita i to je najbolji i najmerodavniji pokazatelj kvaliteta svetiljke. ENEC sertifikat nema nikave veze sa Evropskom unijom da li je neko član iste ili nije, već ENEC sertifikat sažima sve standarde u jednu celinu, sažima i IP zaštitu kao i IK zaštitu. Drugim rečima, ENEC sertifikat dobijaju svi proizvođači koji rade atestiranje svetiljki po Evropskim odnosno Srpskim normama u AKREDITOVANIM LABORATORIJAMA! Atesti izdati van akreditovane laboratorije su ništavni i nisu merodavan pokazatelj kvaliteta.
Potrebno je da naručilac izmeni dokumentaciju i zahteva ENEC sertifikat za svetiljke ili da pojasni iz kog opravdanog razloga nema tok najbitnijeg dokumenta u opisu svetiljke?

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац остаје при прописаној документацији. Наведени сертификат поскупљује светиљку најмање за дупли износ.

Питање 6 :

U tehničkoj specifikaciji i predmeru radova naručilac je naveo značajne karakteristike kao što su IP zaštita, IK zaštita, svetlosni fluks i sl. a što je pokazatelj kvaliteta LED svetiljke i ukazuje na to da naručilac želi da nabavi što kvalitetnije svetiljke po tenderskim uslovima. Međutim, sa druge strane navodeći karakteristiku težine i dimenzije svetiljke, koje nemaju nikakvog uticaja na kvalitet iste, naručilac ograničava konkurenciju, sužava krug ponuđača i daje sliku samo jednog proizvođača svetiljki i to proizvođača/ponuđača koji očito nudi svetiljke čije karakteristike nemaju utemeljenost u realnosti. Primera radi, naručilac je naveo da svetiljka treba da ima protektor od kaljenog stakla i da ima otpornost na udar IK08. Kaljeno staklo koje može da trpi IK08 odnosno staklo potrebne debljine za traženu svetiljku je daleko teže nego što se zahteva maksimalna težina kompletne svetiljke koja treba da sadrži i sve ostale komponente: kućište, elektronski uređaj itd. Ovo potencijalne ponuđače dovodi u zabludu jer sa jedne strane zahtevajući ozbiljne tehničke karakteristike a sa druge navodeći nebitne karakteristike po pitanju dimenzije i težine a koje ne odgovaraju traženim bitnim karakteristikama odnosno nisu u korelaciji sa istim navodi da naručilac upućuje na tzv. „frizirane" kineske svetiljke čija dokumentacija ne prati i ne odgovara onom što se u realnosti nudi. Na osnovu očiglednog primera da je samo jedna komponenta teža od ukupno tražene težine svetiljke a da su dimenzije daleko manje od samog predspojnog elektronskog uređaja koji treba da obezbedi različite modove rada, potrebno je da naručilac izmeni dokumentaciju i da ili izbriše ograničavajući podatak težine i dimenzije ili da definiše da to budu okvirna težina i dimenzije bez ograničavanja maksimalne težine i ograničavanja ±5% definisane dimenzije.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:
Димензије светиљки треба прилагодити траженој снази исте тј. димензије не морају да буду ограничавајући фактор. У питању су оквирне тежине и димензије.

Питање 7 :

Nejasna je karakteristika koju naručilac navodi za LED svetiljku, a to je „kućište svetiljke izrađeno od aluminijuma". Od kog aluminijuma? Naručilac je morao precizno i jasno da navede da li želi profesionalne svetiljke za javno osvetljenje izrađene od ekstrudiranog aluminijuma livenog pod pritiskom ili želi svetiljke iz male privrede od aluminijumskih šparinga i ploča! Ne definišući tačno od kog aluminijuma su svetiljke izrađene naručilac ovakvim načinom ostavlja mogućnost da se ponude svetiljke kineske male privrede ili čak domaće, odnosno naručilac je ostavio mogućnost dostavljanja „friziranih" papira i dokaza od nekih kvazi laboratorija. Tražimo da definišete jasno OD KOG ALUMINIJUMA TREBA DA BUDU IZRAĐENE SVETILjKE podsećajući da je to takođe u korelaciji i sa temperaturom i sa dimenzijama i sa težinom svetiljke. (Svetiljke napravljene od livenog aluminijuma pod pritiskom imaju bolje hlađenje pa samim tim mogu raditi i na +200°C a da im karakteristika elektronske opreme bude u okviru Evropskih standarda od -40°C do +50°C, svetiljka koja je otpornija na atmosferske uticaje svetiljka koja može da zadovolji tražene IP i IK standarde ali naravno svetiljka koja ima i dimenziju i težinu).

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:
Од легуре алуминијума ливеног под притиском у пресама одговарајућим за различите моделе светиљки од легуре Алуминијума. На пример легура попут AlSiMg7.

Питање 8 :

U dodatnim uslovima kadrovskog kapaciteta naručilac je zahtevao minimum jednog atestiranog varioca po standardu EN ISO 9606-1 a u dodatnim uslovima tehničkog kapaciteta zahtevao je aparat za zavarivanje sa CO2 atestiran po SRPS IEC 60364-4-41 , SRPS.N.B2. 763 ili odgovarajući.
Ovakvi zahtevi odnose se na proizvođače stubova i lira a ponuđač koji podnosi ponudu ne mora istovremeno biti i proizvođač istih već iste može nabaviti kao gotov proizvod. Zakonom o javnim nabavkama propisani su uslovi koje treba da ispuni ponuđač a ne proizvođač. Ovakav zahtev naručioca je suprotno zakonu jer kao dokaz kvaliteta stuba i lire naručilac može tražiti dostavljanje atesta tako da ne može uslovljavati ponuđača da dostavlja dokaze o tehničkom i kadrovskom kapacitetu koji se odnose na proizvođača stubova i lira. Zahtevamo izmenu dokumentacija.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:
Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења додатних услова у предметној документацији. Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације у наведеном условима.

Питање 9 :

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji propisao obrazac – potvrdu o izvršenom obilasku lokacije. Obaveštavamo naručioca da je Republička komisija u svojim mnogobrojnim rešenjima konstatovala da je obavezan obilazak lokacije nepotreban i diskiminatorski uslov. Zahtevamo da isti izbrišete ili da isti predvidite samo kao mogućnost (ne kao i obavezu zainteresovanog lica). S obzirom na to da obilazak lokacije nije dodatni uslov, shodno članu 76.ZJN, ne može predstavljati osnov za odbacivanje ponude, ujedno, imajući u vidu član 12. stav 2.ZJN, kao i član 9. stav 2. koji predviđa obavezu naručioca , da se postupak sprovodi sa što manje utrošaka vremena i sredstava, obilazak lokacije ne sme biti obavezujući uslov (posebno jer i nije uslov iz članova 75. i 76. ZJN) već mogućnost za one ponuđače kojima je od značaja za kreiranje ponude.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац је на страни 10/40 конкурсне документације навео да „Понуђач који конкурише **може** извршити обилазак локације извођења предметних радова“.Самим тим обилазак локације **није обавезујући** услов за Понуђача.

Комисија за јавну набавку број 26/2019