РЕПУБЛИКА СРБИЈА:
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број 404-35-9/2019
Датум: 02.08.2019. године
Г О Л У Б А Ц

У складу са чланом 63 став 2 Закона о јавним набавкама,Наручиоцу се обратило заинтересовано лице са захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за Јавну Набавку број:26/2019 –Израда расвете на шетно – бициклистичкој стази Винци – Голубац, деоница 3,назив и ознака из Општег речника набавки:-расветна опрема и електричне светиљке-31500000

Питање 1 :

Obzirom da je naručilac navedenom referentnom svetiljkom i njenim opisom **U SVEMU ODSTUPIO OD SVIH PROJEKTOVANIH FAZA OVOG kao i od SVIH DO SADA IZVEDENIH FAZA OVOG OBJEKTA**, pitamo naručioca da li je svestan činjenice da je navedena svetiljka ULIČNA svetiljka namenjena za osvetljenje saobraćajnica sa stubova veće visine, a ne URBANA svetiljka namenjena za osvetljenje šetno-biciklističkih staza i drugih urbanih površina namenjenih prisustvu pešaka ili biciklističkog saobraćaja?

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац дефинише стандарде,квалитет и техничке каракеристике светиљки и сматра да тражена светиљка задовољава захтеве предметне набавке.

Питање 2 :

Da li je naručilac siguran u svoju odluku da u vizuelnom, tehničkom i svakom smislu želi da naruši i naruži objekat na čijoj realizaciji postojano radi već dugi niz godina?

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац дефинише стандарде,квалитет и техничке каракеристике светиљки и сматра да тражена светиљка задовољава захтеве предметне набавке.

Питање 3 :

Dokumentacija je ostala neusaglašena u delu definisanja stepena zaštite svetiljke jer je izmenom definisan stepen zaštite kompletne svetiljke IP66, a zatim se zahteva stepen zaštite napajanja svetiljke IP67, što je neusaglašeno sa zahtevanim stepenom zaštite za kompletnu svetiljku jer napajanje svetiljke spada pod kompletni svetiljku, osim ako nije planirano da navedeni i ciljani proizvođač svetiljke isporuči odvojene predspojne uređaje izvan svetiljke što bi tek bio presedan za funkcionalno javno osvetljenje i stubove visine 5m

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац ће извршити измену документације према наведеној примедби.

Питање 4 :

Ponovljeni zahtev za dimenzijama svetiljke, bez obzira na dodatak dozvoljenog odstupanja, ponovo diskriminiše potencijalne ponuđače koji čak imaju i ENEC sertifikate za svoje proizvode, za razliku od proizvođača kojeg naručilac brutalno preferira. Molimo Vas da izbacite bilo kakve zahteve po pitanju dimenzija i težine svetiljki jer nemaju nikakvog uticaja na kvalitet budućeg osvetljenja ovog objekta.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац је одговорио да су димензије светиљке оквирне. Максимална тежина износи 5,5кг због оптерећења стубова и носача светиљки. Минимални простор за ПЦБ плочу са ЛЕД диодама и минимални простор за напајање светиљки дефинисани су јер наручилац жели да након истека гарантног периода у светиљке може да угради компоненте што већег броја произвођача а све у циљу јефтинијег одржавања истих.

Питање 5 :

Vezano za pitanje i odgovor naručioca vezano za ENEC sertifikat da to duplo poskupljuje svetiljku, iz našeg isukstva, uz izvinjenje, moramo da Vam ukažemo da ovakav odgovor zaista nikada i nigde nije dat na ovo krucijalno pitanje dokaza kvaliteta kako proizvoda tako i samog proizvođača opreme. ENEC sertifikat je dokaz naručiocu da proizvođač i njegov proizvod poštuju i ispunjavaju određene procedure i normative koji bi trebalo da budu imperativ za naručioca. Naručilac kaže da je zbog ENEC sertifikata svetiljka duplo skuplja – ovakva korelacija nema dodirnih tačaka sa praksom, jer svetiljka sa ENEC sertifikatom može biti skuplja od neke druge svetiljke bez ENEC sertifikata, ali ne zbog ENEC sertifikata već zbog kvaliteta njenih komponenti i kvaliteta svetiljke kao celine što ENEC sertifikat i dokazuje. Sa druge strane, svetiljka sa ENEC sertifikatom uopšte ne mora biti skuplja od svetiljke bez ENEC sertifikata, pa tako ni od preferirane svetiljke u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zato molimo naručioca da se još jednom izjasni da li je, u interesu naručioca, obavezan ENEC sertifikat ili u interesu preferiranog proizvođača ENEC sertifikat nije obavezan, jer ga isti ne posetuje, ne za opisanu svetiljku nego verovatno za bilo koju drugu svetiljku.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац је већ одговорио на ово питање. Потенцијални понуђачи не одређују стандард већ то дефинише Наручилац

Питање 6 :

Zašto se u jednom svetlo-tehničkom projektu, u kojem je osnovni cilj OSVETLJENJE šetno-biciklističke staze, ni jednom rečju ne pominju svetlo-tehnički zahtevi koje preferirana svetiljka treba da ispuni? Zašto naručilac nije dao podatke o profilu šetno-biciklističke staze za koju uz ponudu treba dostaviti fotometrisjki proračun i tako dodatno dokazati da će ponuđena svetiljka nastaviti kontinuirani niz osvetljaja iz već izvedenih faza ovog objekta?

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Потенцијални понуђач може извршити увид у техничку документацију ако то жели.

Питање 7 :

Na osnovu čega je naručilac definisao svetiljku instalisane snage 52W i fluksa 5600lm? Ove podatke definiše projekat i fotometrijski proračun, a ova vrsta svetiljke se ne nalazi u projektovanim fazama ovog objekta, kao ni u prethodno izvedenim fazama ovog objekta.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац сматра да тражена светиљка задовољава захтев предметне набавке и остаје при дефиницији.

Питање 8 :

I pored dobro postavljenog i obrazloženog pitanja nekog od zainteresovanih ponuđača vezano za temperaturni opseg rada svetiljke, naručilac je ponovo izneo zahtev koji nije adekvatan lokaciji ugradnje svetiljki – iznet je zahtev od -35 do +50 stepeni. Molimo naručioca da pogleda kataloge renomiranih proizvođača prisutnih na našem tržištu, sa podacima na ovu temu (Filips, Schreder, Thorn, Disano…) i tamo će uglavnom kao tipski podatak pronaći minimalni temperaturni **opseg od -25 do +35 stepeni i zato molimo naručioca da usvoji ove podatke kao minimalni temperaturni opseg**. Kao obrazloženje zahteva, ponovićemo i iznete činjenice u prethodnom pitanju – temperature opsega se odnose na temperature u vreme rada svetiljki, a to su noćni uslovi. Postoje jasne evidencije tih uslova na našim prostorima i jasno je da je noćna temperatura retko kada ispod -25 stepeni kao i nikada iznad +35 stepeni, naročito uz Dunav na toj lokaciji. Takođe, minimalni opseg ne znači da svetiljke neće raditi i na nižim i višim temperaturama, a ovde se opet vraćamo na pomenuti ENEC sertifikat jer u svakom ENEC sertifikatu bude naveden i provereni i verifikovani temperaturni opseg rada svetiljke.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац остаје при наведеном захтеву.

Питање 9 :

Napominjemo naručiocu da odabrana temperatura boje svetlosti 4000K NIJE U SKLADU sa postojećim izvedenim fazama ovog objekta, gde su ugrađene svetiljke sa sijalicama natrijum visokog pritiska, **tako da bi izbor temperature boje svetlosti 3000K bio približniji i primereniji**.

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор:

Наручилац остаје при наведеном захтеву.

Комисија за јавну набавку број 26/2019